



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167,168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

DECYZJA

nr ZC-4264/W-D/31.08.2009

Producent (nazwa i adres Firmy): MASZROL Sp. z o.o. Siwiałka 83-209 Godziszewo		Nr certyfikatu: ITB-1836/W data pierwszego wydania certyfikatu: 31-08-2009 data ostatniego wydania certyfikatu: 31-08-2009 data ważności certyfikatu: 2011-07-31	
Nazwa i adres Zakładu Produkcyjnego: MASZROL Sp. z o.o. Siwiałka 83-209 Godziszewo		Nazwa i adres wprowadzającego na rynek: MASZROL Sp. z o.o. Siwiałka 83-209 Godziszewo	
Wyrób: Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną			
Dokument odniesienia dla wyrobu (niezharmonizowany): AT-15-6006/2006 + Aneks nr 1			
Certyfikacja wyrobu w systemie krajowym			
Obowiązujący system oceny zgodności wyrobu: 1			
System oceny zgodności wyrobu wg którego przeprowadzono certyfikację: 1			
W wyniku prowadzenia procesu nr ZC-4264/W ZAKŁAD CERTYFIKACJI ITB PODJĄŁ DECYZJĘ o:			
1.	potwierdzeniu zgodności wyników BADAŃ TYPU z wymaganiami dokumentu odniesienia (na podstawie Raportu nr ZC-4264/W-O/31.08.2009)		
2.	potwierdzeniu zgodności wyników BADAŃ KONTROLNYCH z wymaganiami dokumentu odniesienia (na podstawie Raportu nr ZC-4264/W-O/II/31.08.2009)		
3.	potwierdzeniu zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia (na podstawie Raportu z auditu nr ZC-4264/W-A/04.06.2009)		
4.	UDZIELENIU CERTYFIKATU nr ITB-1836/W		
5.	TERMINIE NASTĘPNEGO AUDITU KONTROLNEGO (kwartał, rok) II kwartał 2010 r.		
6.	TERMINIE NASTĘPNEGO AUDITU, w ramach, którego zostanie przeprowadzona ponowna pełna ocena ZKP (kwartał, rok): II kwartał 2012 r.		
Uwagi: Ograniczenia dotyczące asortymentu: Drzwi bez określenia klasy dymoszczelności (w związku z brakiem tego badania w zakresie przeprowadzonych przez Producenta badań kontrolnych)			
PRODUCENT JEST ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH ZGODNIE Z PLANEM BADAŃ wg Programu certyfikacji PC-01			
31.08.2009		ZASTĘPCA KIEROWNIKA Zakładu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej  mgr inż. Piotr Maciejak	